



認定番号 2204-06285-87

認定合格証

くさび式足場用斜材

HK2-18R

(HK2-15R HK2-12R HK2-09R HK2-06R HK-18R HK-15R

HK-12R HK-09R HK-06R)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2022年4月30日

平和技研株式会社 殿
(楽天精密工業有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2204-06285-8701

発行日：2022年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 楽天精密工業有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用斜材 HK2-18R 12本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2022年3月29日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

斜材及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				3				平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
強度[kN]	13.7				15.2				17.6				15.5
認定基準による値	強度 12.0kN 以上								平均値 13.0kN 以上				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし