



認定番号 2303-06282-59

認定合格証

幅木(第2種)

HLW-15

(HLW-12 HLW-09 HLW-06 HLW-04)

HLW3-15

(HLW3-12 HLW3-09 HLW3-06 HLW3-04)

HL-18

(HL-15 HL-12 HL-09 HL-06)

HL2-18

(HL2-15 HL2-12 HL2-09 HL2-06)

HL3-18

(HL3-15 HL3-12 HL3-09 HL3-06)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年3月31日

平和技研株式会社 殿
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





認定試験成績書

試験番号 2303-06282-5901

発行日：2023年3月31日

一般社団法人
会



- 1 申請者 平和技研株式会社
2 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
3 種類、型式及び数量 幅木(第2種) HL-18 15枚
4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
5 試験実施日 2023年3月2日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 幅木の水平引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
60kgの重りをつり下げた時の 水平たわみ量[mm]	14.7	13.6	14.4	14.2	13.9
認定基準による値	100mm 以下				

(2)-2 幅木の鉛直荷重試験

供試体 No.	6	7	8	9	10
85kgの重りをつり下げた時の 鉛直たわみ量[mm]	2.8	2.0	3.1	2.5	2.4
認定基準による値	10mm 以下				

(2)-3 水平部のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15
荷重0.8kN時の鉛直たわみ量[mm]	7.6	7.8	8.3	7.7	7.8
認定基準による値	10mm 以下				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




認定試験成績書

試験番号 2303-06282-5902

発行日：2023年3月31日

一般社団法人
会



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 幅木(第2種) HL2-18 15枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 試験実施日 2023年3月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 幅木の水平引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
60kgの重りをつり下げた時の 水平たわみ量[mm]	13.0	13.2	13.2	14.0	12.0
認定基準による値	100mm 以下				

(2)-2 幅木の鉛直荷重試験

供試体 No.	6	7	8	9	10
85kgの重りをつり下げた時の 鉛直たわみ量[mm]	2.1	1.9	2.3	1.9	2.5
認定基準による値	10mm 以下				

(2)-3 水平部のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15
荷重0.8kN時の鉛直たわみ量[mm]	7.4	7.6	8.4	7.5	7.5
認定基準による値	10mm 以下				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



認定試験成績書

試験番号 2303-06282-5903

発行日：2023年3月31日

一般社団法人
会



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 幅木(第2種) HL3-18 15枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 試験実施日 2023年3月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 幅木の水平引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
60kgの重りをつり下げた時の 水平たわみ量[mm]	15.8	13.9	15.6	15.4	15.5
認定基準による値	100mm 以下				

(2)-2 幅木の鉛直荷重試験

供試体 No.	6	7	8	9	10
85kgの重りをつり下げた時の 鉛直たわみ量[mm]	1.8	1.6	1.4	1.5	1.4
認定基準による値	10mm 以下				

(2)-3 水平部のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15
荷重0.8kN時の鉛直たわみ量[mm]	7.3	7.3	7.0	6.9	7.2
認定基準による値	10mm 以下				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 2303-06282-5904

発行日：2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 幅木(第2種) HLW-15 5枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 試験実施日 2023年3月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

幅木の水平引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
60kgの重りをつり下げた時の 水平たわみ量[mm]	7.8	8.8	8.5	8.8	9.1
認定基準による値	100mm 以下				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2303-06282-5905

発行日：2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 幅木(第2種) HLW3-15 5枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 試験実施日 2023年3月1日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

幅木の水平引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
60kgの重りをつり下げた時の 水平たわみ量[mm]	16.0	16.6	16.1	14.8	16.0
認定基準による値	100mm 以下				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし